

國立中正大學飲用水水樣檢驗報告明細表

編號	採樣日期	樣品編號	採樣地點	檢 驗 項 目	檢驗結果 合格\不合格
				大腸桿菌群	
				CFU/100mL	
1	110.02.03	HF110H02005-H01-1	生活事務組大D7F1	<1	合格
2	110.02.03	HF110H02005-H01-2	生活事務組大A4F1	<1	合格
3	110.02.03	HF110H02005-H01-3	生活事務組大B6F1	<1	合格
4	110.02.03	HF110H02005-H01-4	生活事務組大B6F2	<1	合格
5	110.02.03	HF110H02005-H01-5	生活事務組大B5F1	<1	合格
6	110.02.03	HF110H02005-H01-6	生活事務組大B5F2	<1	合格
7	110.02.03	HF110H02005-H01-7	生活事務組大B4F2	<1	合格
8	110.02.03	HF110H02005-H01-8	生活事務組大B3F1	<1	合格
9	110.02.03	HF110H02005-H01-9	生活事務組大B3F2	<1	合格
10	110.02.03	HF110H02005-H01-10	生活事務組大B2F1	<1	合格
11	110.02.03	HF110H02005-H01-11	生活事務組大B2F2	<1	合格
12	110.02.03	HF110H02005-H01-12	生活事務組大B1F1	<1	合格
13	110.02.03	HF110H02005-H01-13	生活事務組大B1F2	<1	合格
14	110.02.03	HF110H02005-H01-14	創新大樓管理學院5F直走右轉廁所旁	<1	合格
15	110.02.03	HF110H02005-H01-15	創新大樓管理學院4F同下	<1	合格
16	110.02.03	HF110H02005-H01-16	創新大樓管院4F走廊中段	<1	合格
17	110.02.03	HF110H02005-H01-17	創新大樓管理學院3F同下	<1	合格
18	110.02.03	HF110H02005-H01-18	創新大樓管院3F走廊中段	<1	合格
19	110.02.03	HF110H02005-H01-19	創新大樓管理學院2F(會資系)同下	<1	合格
20	110.02.03	HF110H02005-H01-20	創新大樓管理學院1F(會資系)同下	<1	合格
21	110.02.03	HF110H02005-H01-21	創新大樓5F(資工)	<1	合格
22	110.02.03	HF110H02005-H01-22	創新大樓工學院4F(通訊系)441旁	<1	合格
23	110.02.03	HF110H02005-H01-23	創新大樓資工3樓走廊	<1	合格
24	110.02.03	HF110H02005-H01-24	創新大樓2F(光機電)電梯出來右走	<1	合格
25	110.02.03	HF110H02005-H01-25	資工館五樓走廊電梯旁	<1	合格
26	110.02.03	HF110H02005-H01-26	資工館三樓走廊電梯旁	<1	合格
27	110.02.03	HF110H02005-H01-27	資工館二樓走廊206旁	<1	合格
28	110.02.03	HF110H02005-H01-28	圖書館8樓電梯左側所飲水機	<1	合格
29	110.02.03	HF110H02005-H01-29	圖書館8F電梯出來右底前側	<1	合格
30	110.02.03	HF110H02005-H01-30	圖書館7F北側702旁	<1	合格

註：1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。

2."TNTC"表示數量 $>1.3 \times 10^2$ CFU/100mL無法計數。

3.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群6 (CFU/100mL)以下。

國立中正大學飲用水水樣檢驗報告明細表

編號	採樣日期	樣品編號	採樣地點	檢 驗 項 目	檢驗結果 合格\不合格
				大腸桿菌群	
				CFU/100mL	
31	110.02.03	HF110H02005-H01-31	圖書館7樓東南部711旁左	<1	合格
32	110.02.03	HF110H02005-H01-32	圖書館6樓東南部611旁左	<1	合格
33	110.02.03	HF110H02005-H01-33	圖書館5F東南側左	<1	合格
34	110.02.03	HF110H02005-H01-34	圖書館5F東北側	<1	合格
35	110.02.03	HF110H02005-H01-35	圖書館4樓南部	<1	合格
36	110.02.03	HF110H02005-H01-36	圖書館4F東北側402旁	<1	合格
37	110.02.03	HF110H02005-H01-37	圖書館3F南側305旁	<1	合格
38	110.02.03	HF110H02005-H01-38	圖書館3F北側302旁	<1	合格
39	110.02.03	HF110H02005-H01-39	圖書館2F南側207旁左	<1	合格
40	110.02.03	HF110H02005-H01-40	圖書館2F北側202旁	<1	合格
41	110.02.03	HF110H02005-H01-41	圖書館1F公用電梯出來左側內餐飲室	<1	合格
42	110.02.03	HF110H02005-H01-42	圖書館1F公用電梯出來右側內採編組	<1	合格
43	110.02.03	HF110H02005-H01-43	圖書館大門往右下樓梯藝文B1自修室	<1	合格
44	110.02.03	HF110H02005-H01-44	活動中心活4F住宿區旁衛保組上方	<1	合格
45	110.02.03	HF110H02005-H01-45	活動中心活4F	<1	合格
以下空白					

註： 1."<1"表示培養基上沒有培養出大腸桿菌群菌落。

2."TNTC"表示數量>1.3×10² CFU/100mL無法計數。

3.現行飲用水水質標準：大腸桿菌群6 (CFU/100mL)以下。

